



掘削標準断面図




管布設標準断面図



※1 圧送管布設の場合の管基礎工及び管保護工は良質土を使用する。
※2 素掘り箇所の場合も上図に準ずる。

埋戻し標準断面図



※1 圧送管布設の場合の管基礎工及び管保護工は良質土を使用する。
※2 素掘り箇所の場合も上図に準ずる。

掘削幅寸法一覧表

土留工種別	掘 削 深	掘削機種	掘 削 幅						
			自然流下管				圧 送 管		
			PRP φ 150	PRP φ 200	PRP φ 250	PRP φ 300	VP・HIVP DIP φ 75	VP・HIVP DIP φ 100	VP・HIVP DIP φ 150
素掘り工	1.50m以下	0.13m3	0.75	0.80	0.85	0.90	0.70	0.70	0.75
		0.28m3	0.75	0.80	0.85	0.90	0.70	0.70	0.75
建込簡易土留工	3.00m以下	0.28m3	0.90	0.95	1.00	1.05	0.90	0.90	0.90
	3.50m以下	0.45m3	1.00	1.00	1.00	1.05	1.00	1.00	1.00
	4.00m以下	0.45m3	1.10	1.10	1.10	1.15	1.10	1.10	1.10
	5.00m以下	0.80m3	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
	6.00m以下 (参考)	0.80m3	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55
木矢板工	1.50m以上2.50m以下	0.28m3	0.90	0.95	1.00		0.90	0.90	

舗装厚寸法一覧表

道路種別	舗装厚	
	t	T
国道As道 (17号)	150	550
県道As道 (計画交通量250~625)	100	420
県道As道 (計画交通量100~250)	50	370
県道As道 (計画交通量40~100)	50	290
市道As道 (1、2級)	50	400
市道As道 (その他)	50	370
市道Co道	100	250
歩道As	40	190
歩道Co	100	250

砂・碎石基礎厚寸法一覧表

呼び径	基礎工			
	b	h	D	A
PRP φ 150	350	100	156	556
PRP φ 200	400	100	206	606
PRP φ 250	450	100	256	656
PRP φ 300	500	100	307	707
VP・HIVP φ 75	280	100	89	489
VP・HIVP φ 100	300	100	114	514
VP・HIVP φ 150	350	100	165	565
DIP φ 75	280	100	93	493
DIP φ 100	300	100	118	518
DIP φ 150	350	100	169	569

公共下水道・特定環境公共下水道事業					
工 事 名 称	汚水管渠実施設計 (第 工区)				
地区名				年 度	
図 面 名 称	土 工 標 準 図 管布設工標準構造図		図 面 番 号		
縮 尺	1 : 2 0 (A 1) 1 : 4 0 (A 3)		工 事 号		
課 長	係 長	照 査	設 計	写 真	
設計所				主 持 者	
南 魚 沼 市					