




No. 338-1 マンホール形式ポンプ場 構造図 S=1:30



中継ポンプ仕様	
機種	着脱式水中汚水ポンプ
型式	スクローポンプ（吸込ノズル付）
口径	φ150 mm
吐出量	1.86 m ³ /min
全揚程	10.3 m
出力	5.5 KW
電源	3φ×200V×50Hz
回転速度	1500 min ⁻¹
台数	2台（自動交互運転）

- 注 記
- ポンプ吐出配管の材質は、SUS304（Sch20S）とする。
 - ポンプ吐出配管のフランジ規格は、JIS10Kとする。
 - 同上接合材（ボルト、ナット）は、SUS製とする。

南魚沼市公共下水道				
工事名	污水管渠実施設計（第Ⅰ工区）			
地区名		年度		
図面名	No.338-1 マンホール形式ポンプ場 構造図	図番	20	25
縮尺	1:30	工事番号		
課長	保	照	技	写
設計所		主技術者		
南魚沼市				