

平成27年度 一般廃棄物処理施設放射性物質の測定結果

《可燃ごみ処理施設》

飛灰 放射性物質測定

測定日		4月24日	5月20日	6月11日	7月27日	8月24日	9月25日	10月15日	11月13日	12月4日
報告日		4月28日	5月22日	6月12日	7月28日	8月26日	9月29日	10月19日	11月17日	12月8日
項目										
ヨウ素131	Bq/kg	検出しない(5未満)	検出しない(5未満)	検出しない(5未満)	検出しない(5未満)	検出しない(5未満)	検出しない(5未満)	検出しない(5未満)	検出しない(5未満)	検出しない(5未満)
セシウム134	Bq/kg	49	69	63	32	37	41	43	43	42
セシウム137	Bq/kg	180	270	240	130	160	170	190	200	190
ゲルマニウム半導体検出器型番										

測定日		1月15日	2月12日	3月17日						
報告日		1月19日	2月16日	3月18日						
項目										
ヨウ素131	Bq/kg	検出しない(5未満)	検出しない(5未満)	検出しない(5未満)						
セシウム134	Bq/kg	16	16	34						
セシウム137	Bq/kg	77	79	170						

測定機器

ゲルマニウム半導体検出器 ORTEC社(セイコーEG&G) GEM40P4-76