

平成29年度 一般廃棄物処理施設放射性物質の測定結果

《可燃ごみ処理施設》

飛灰 放射性物質測定

測定日		4月21日	5月23日	6月20日	7月14日	8月23日	9月21日	10月24日	11月22日	12月21日
報告日		4月24日	5月24日	6月21日	7月18日	8月24日	9月22日	10月25日	11月24日	12月22日
項目										
ヨウ素131	Bq/kg	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
セシウム134	Bq/kg	24	32	38	13	21	30	16	20	10
セシウム137	Bq/kg	160	250	270	110	150	240	130	170	93
ゲルマニウム半導体検出器型番										

測定日		1月30日	2月22日	3月26日						
報告日		1月31日	2月23日	3月27日						
項目										
ヨウ素131	Bq/kg	5未満	5未満	5未満						
セシウム134	Bq/kg	12	11	13						
セシウム137	Bq/kg	100	98	110						

測定機器

ゲルマニウム半導体検出器 ORTEC社(セイコーEG&G) GEM40P4-76またはGEM20-70