No	盤 名 ・ 機 器 名
①	高圧受電盤
②	低圧電灯盤
③	低圧動力盤
④	非常用保安盤
⑤	非常用発電機
	3Φ3w 200v 50Hz 100KVA

Ⓐ

6Kv EM-CET 38° E 5.5°	FEP(80) 立上り GP(70) 引込分界柱 ～ ＱＢ ①	3φ3w 6Kv

Ⓑ

既設 CV-T 60° E 22°	FEP(80)	ＱＢ② ～ ３Ｌ－１	1φ3w
〃 CV 14° -3c		ＱＢ② ～ Ｆ－２	1φ3w
EM-CE 14° -2c		ＱＢ④ ～ サイレン子局吹鳴装置	1φ2w（別途工事）
―C―	FEP(80)	ＱＢ② ～ Ｈ．Ｈ	予 備
既設 CV-T 60°	FEP(80)	ＱＢ③ ～ ２Ｐ－１・ＲＰ－１	3φ3w
〃 CV-T 38°		ＱＢ③ ～ ＥＬＶ	3φ3w
〃 CV-T 38°		ＱＢ③ ～ Ｆ－１	3φ3w
EM-CEE 2° -8c	FEP(65)	ＱＢ③ ～ 北棟警報盤（ＱＢ・発電機 警報）	
既設 CV-T 60°	FEP(65)	ＱＢ④ ～ １Ｐ－１	3φ3w
EM-CE 14° -3c		ＱＢ③ ～ サイレン制御盤	3φ3w（別途工事）
既設 CV-T 60°	FEP(80)	ＱＢ④ ～ １Ｌ－１	1φ3w
〃 CV-T 60°		ＱＢ④ ～ ２Ｌ－１	1φ3w

Ⓒ

EM-CET 60° E 14°	FEP(80)	ＱＢ② ～ 西棟１Ｌ－１	1φ3w
EM-CE 5.5° -3c(1cE)		ＱＢ② ～ 受水槽凍結防止ヒーター	1φ100v
EM-CET 14°	FEP(65)	ＱＢ③ ～ 西棟Ｐ－１	3φ3w
EM-CET 38°		ＱＢ③ ～ 井戸ポンプ制御盤	3φ3w
EM-CET 100° E 14°	FEP(65)	ＱＢ③ ～ Ｐ－外	3φ3w
―C―	FEP(80)	ＱＢ④ ～ Ｈ．Ｈ	予 備

Ⓓ

EM-CET 60° E 14°	既設 PE(104)	ＱＢ② ～ 西棟ＬＬ－１	1φ3w
EM-CET 100° E 14°	既設 PE(104)	ＱＢ③ ～ Ｐ－外	3φ3w
EM-CET 38°	既設 PE(104)	ＱＢ③ ～ 井戸ポンプ制御盤	3φ3w
EM-CET 14°		ＱＢ③ ～ 西棟Ｐ－１	3φ3w
EM-CEE 2° -5c		西棟Ｐ－１ ～ 受水槽電極 ＬＦ－４	
EM-CEE 2° -8c		西棟Ｐ－１ ～ 北棟警報盤	
HP 1.2－10P	既設 PE(104)	北棟１Ｔ－１ ～ 西棟２Ｆ端子盤	
HP 1.2－10P		西棟火災受信機 ～ 北棟火災表示器	
―C―	既設 PE(104)		予 備

Ⓔ

HP 1.2－10P	E(51)	北棟 １Ｔ－１ ～ 西棟２Ｆ端子盤	放送
HP 1.2－10P		西棟火災受信機 ～ 北棟火災表示器	
―C―	E(39)	ＴＥＬ予備配管	

Ⓕ

EM-CET 200° E 38°	FEP(100)	ＱＢ③ ～ 発電機	3φ3w AC
EM-CET 200°	FEP(100)	発電機 ～ ＱＢ④	3φ3w AC-GC
EM-CEE 2° －4c	PF(28)	発電機 ～ ＱＢ③ ～ 北棟警報盤（発電機 警報）	

Ⓖ

EM－1E 38°	FEP(65)	ＱＢ ～ ＥＡ
EM－1E 60°		ＱＢ ～ ＥＢ
EM－1E 5.5°		ＱＢ ～ ＥＳ
EM－1E 5.5°		ＱＢ ～ ＥＨ

工 事 名	塩沢庁舎電気設備大規模改修工事
図 面 名	１階 配管配線他改修平面図
所属年度	令和４年度
尺 度	１：１００
図面番号	Ｅ－０９
工事箇所	
南 魚 沼 市	