

No Scale

No Scale

畔地浄水場管理本館中央管理室

光LAN(1000BASE-LX) [2重化]

中央伝送装置
(PLC-6)

Di:343(355)
Do:122(136)
Ai:69
Ao:13
Pi:11
BCD:14

PLC 場外1

ルータ

Di: 421 (439)
Do: 204 (228)
Ai: 95 (98)
Ao: 29 (30)
Pi: 13
BCD: 14 (15)

PLC 場外2

ルータ

場 外

フレッツVPNワイド

フレッツVPNワイド

NTT
3.4kHz

野中配水池 Di:27 (32) Do:7 (14) Ai:7 BCD:3 T M/T C (親局) NTT 3.4kHz T M/T C (子局) 小川配水池 Di:12 Do:5 Ai:4 Pi:2

東増圧ポンプ場 Di:38 Do:17 Ai:5 Ao:7 Pi:1 BCD:1 直送 計装盤 船ヶ沢高区配水池 島 Di:11 Do:0 (7) Ai:4 Pi:2 直送 計装盤

船ヶ沢低区配水池 Di:64 Do:20 Ao:14 Ao:1 BCD:5 T M/T C (親局) NTT 3.4kHz T M/T C (子局) 水尾水源

大崎調整池 Di:48 Do:22 Ai:9 Ao:2 Pi:1 BCD:2 NTT 自営線 T M/T C (子局) 名木沢高区配水池 Di:9 (14) Do:0 (7) Ai:2 Pi:1

名木沢低区配水池 Di:51 (56) Do:28 (35) Ai:12 Ao:2 Pi:1 BCD:3 T M/T C (親局) NTT 3.4kHz T M/T C (子局) 五箇配水池 Di:12 Do:13 Ai:3 Pi:1

龍緊急遮断弁室 Di:21 Do:7 Ai:3 Pi:1 五箇送水ポンプ場 Di:25 (27) Do:1 Ai:5 Pi:3 T M/T C (親局) NTT 3.4kHz T M/T C (子局)

田崎緊急遮断弁室 Di:23 Do:7 Ai:3 Pi:1 中ノ上緊急遮断弁室 Di:21 Do:7 Ai:3 Pi:1 後山配水池 Di:19 Do:1 Ai:6 Ao:1

辻又配水池 Di:6 Do:5 Ai:2 Pi:1 城内増圧ポンプ場 Di:42 Do:27 Ai:14 Ao:9 Pi:2 BCD:1

藤原配水池 Di:18 Do:5 (9) Ai:4 Ao:0 (1) Pi:1 T M/T C (子局) 中手原高区配水池

坂戸配水池 Di:46 (58) Do:15 (28) Ai:11 (12) Ao:2 Pi:1 BCD:2 直送 計装盤

大巻低区配水池 Di:50 Do:26 Ai:11 Ao:2 Pi:1 BCD:3 直送 計装盤

余川増圧ポンプ場 Di:28 Do:20 Ai:5 Ao:3 Pi:1 余川調整池 Di:76 Do:55 Ai:22 (24) Ao:9 Pi:2 BCD:3 (4) 直送 計装盤


上の原配水池 Di:7 Do:1 Ai:2 Pi:1 BCD:1 小栗山配水池 Di:45 Do:22 Ai:10 Ao:2 Pi:1 BCD:2 小栗山緊急遮断弁室 Di:21 Do:7 Ai:3 Pi:1

變更前
變更後

事業名	南魚沼市水道事業				
工事名	清水配水池 浄水設備 工事				
施工地名	南魚沼市 清水 地内				
システム系図(2/3) (増外1, 2)		縮尺	No Scale		
図面番号	着手日	令和	年	月	日
第2号	竣工日	令和	年	月	日
発注者			監督員		
請負者			(配管)		

注記

☐ は今回を示す。

 は機能増設を示す。