

南魚沼市 システム系統図(3/3) (場外3)

No Scale

畔地浄水場管理本館中央管理室

光LAN (1000BASE-LX) [2重化]

中央伝送装置  
(PLC-6)

Di:431 (448)  
Do:236 (243)  
Ai:109  
Ao:36  
Pi:16  
BCD:14

P L C

場外3

ルーター

フレッツ光ネクスト

フレッツVPNワイド

情報伝送  
装置盤

(SRT-1)

ルーター

P L C

天野沢増圧ポンプ場

Di:43  
Do:30  
Ai:13  
Ao:8  
Pi:2  
BCD:1

フレッツ光  
ネクスト

情報伝送  
装置盤

(SRT-2)

ルーター

P L C

天野沢低区配水池

Di:53  
Do:15  
Ai:8  
Ao:3  
Pi:1  
BCD:3

フレッツ光  
ネクスト

情報伝送  
装置盤

(SRT-10)

ルーター

P L C

泉盛寺高区配水池

Di:11  
Do:9  
Ai:4  
Ao:1  
Pi:1

フレッツ光  
ネクスト

情報伝送  
装置盤

(SRT-3)

ルーター

P L C

大木六増圧ポンプ場

Di:46  
Do:29  
Ai:15  
Ao:9  
Pi:2  
BCD:1

フレッツ光  
ネクスト

情報伝送  
装置盤

(SRT-4)

ルーター

P L C

上田調整池

Di:60  
Do:27  
Ai:10  
Ao:3  
Pi:1  
BCD:4

フレッツ光  
ネクスト

情報伝送  
装置盤

(SRT-5)

ルーター

P L C

上田配水池

Di:11  
Do:9  
Ai:4  
Ao:1  
Pi:1

フレッツ光  
ネクスト

情報伝送  
装置盤

(SRT-9)

ルーター

P L C

舞子増圧ポンプ場

Di:47  
Do:27  
Ai:16  
Ao:6  
Pi:2

フレッツ光  
ネクスト

情報伝送  
装置盤

(SRT-6)

ルーター

P L C

中之島調整池

Di:60 (66)  
Do:31  
Ai:11  
Ao:3  
Pi:1  
BCD:3

フレッツ光  
ネクスト

情報伝送  
装置盤

(SRT-7)

ルーター

P L C

中之島配水池

Di:11  
Do:9  
Ai:4  
Ao:1  
Pi:1

フレッツ光  
ネクスト

情報伝送  
装置盤

(SRT-8)

ルーター

P L C

石打低区配水池

Di:69 (80)  
Do:47 (54)  
Ai:18  
Ao:4  
Pi:1  
BCD:2

フレッツ光  
ネクスト

情報伝送  
装置盤

(SRT-11)

ルーター

P L C

石打高区配水池

Di:8  
Do:1  
Ai:2  
Ao:1  
Pi:1

フレッツ光  
ネクスト

情報伝送  
装置盤

(SRT-12)

ルーター

P L C

清水配水池

Di:8  
Do:1  
Ai:2  
Ao:1  
Pi:1

フレッツ光  
ネクスト

情報伝送  
装置盤

(SRT-13)

ルーター

P L C

栃窪配水池

Di:6  
Do:1  
Ai:2  
Ao:1  
Pi:1

場 外

変 更 前  
変 更 後

事業名	南魚沼市水道事業		
工事名	清水配水池 浄水設備 工事		
施工地名	南魚沼市 清水 地内		
システム系統図(3/3) (場外3)		縮 尺	No Scale
図面番号	工期	着手日	令和 年 月 日
		竣工日	令和 年 月 日
発注者			監督員
請負者			(配管)

注記

は今回を示す。

は機能増設を示す。