

別表第2（第8条関係）

消雪用井戸の許可水量算出方法の基準

対象 用地	対象箇所	規制区域	消雪面積（平方メートル）	1平方メートル当たり必要散水量（リットル／分）
住宅 用地	建築物	重点区域	建築面積×1.5又は 水平投影面積×1.2	0.45
		その他区域	建築面積×1.8又は 水平投影面積×1.5	
	乗入れ通路等	重点区域及び その他区域	敷地面積×1.0	
事業 所 用 地	建築物	重点区域及び その他区域	建築面積×1.2又は 水平投影面積×1.0	
	建築物を除く範囲 及び駐車場		敷地面積×0.8	
備考				
<p>1 建築面積は、建築物（住居、事業所、倉庫、車庫等）の合計をいう。</p> <p>2 算定された住宅用地の建築物の消雪面積には、駐車場及び軒先の散水面積を含む。</p> <p>3 算定された消雪面積が、当該敷地面積を超えるときは、当該敷地面積を消雪面積とする。</p> <p>4 乗入れ通路等は、消雪を行えないことにより著しい不利益・不具合が生じると市が認めた場合に加算することができる。</p>				