



島新田地内 城ノ入川堰 ゲート操作盤 単線結線・盤外形図

単線結線図



ゲート操作盤外形図

屋內防塵自立型（鋼板製）



ﾌｧｸﾘ製(白地黒文字)

記号	名 称
N P	ゲート操作盤
1	電源電圧
2	油圧ポンプ電流
3	ゲート
4	油圧ポンプ
5	非常停止(赤文字)

F 1

動力 電源 ＜W L＞	電灯 電源 ＜W L＞	手動 ＜W L＞	単独 ＜W L＞	ゲート 起立中 ＜W L＞	ポンプ 運転中 ＜W L＞	倒伏 水位 ＜O L＞
動力 漏電 ＜O L＞	電灯 漏電 ＜O L＞	自動 ＜W L＞	連動 ＜W L＞	ゲート 倒伏中 ＜W L＞	ポンプ 故障 ＜R L＞	非常 停止 ＜R L＞

CP仕様		記入文字			
C O S P B		記号	A	B	C
A B C	COS 1	手動	—	自動	—
	COS 2	単独	—	連動	—
	PBF	—	起立	—	
	PBS	—	停止	—	
	PBR	—	倒伏	—	
A B C	PB 1	—	運転	—	
	PBS 1	—	停止	—	
φ30	PBLT	—	ラフテスト	—	
	PBBZ	—	警報停止	—	
	PBLR	—	表示リセット	—	

※) 注記

- ・ 屋内防塵自立型 (盤・ファンヘルパス共に鋼板製)
- ・ 屋内塗装仕上げ (5Y7/1・マミン樹脂塗装・半艶仕上げ)

令和	年度	工事番号	号
緑 防	瀬 島 漁 港 (市)	町 村	島新田 地内
島新田里ゲート改修計画			工事
ゲート操作盤 車線縮短・壁外形図			
縮 尺	縦 横 図 示	図面全	業の
測 量		年 月 日	主 任 技 術 者
設 計		年 月 日	主 任 技 術 者