



| 発電機室設備名称一覧表 | | | | |
|-------------|-----------------|-----|---------------|----|
| 設備番号 | 設備名称 | 登記号 | 重量 | 備考 |
| ① | ガスタービン発電装置 | | 5,970kg (静荷重) | 今回 |
| ② | 一次排気消音器 (90dB) | | 6,670kg (動荷重) | " |
| ③ | 二次排気消音器 (65dB) | | 1,450kg | " |
| ④ | 燃料小出槽 (950L) | | 1,250kg (満油時) | " |
| ⑤ | 燃料移送ポンプ | | 50kg x2 | " |
| ⑥ | 換気ファン | | 200kg | " |
| ⑦ | 換気消音器 | | 130kg | " |
| ⑧ | 風量調節ダンパー | | 60kg | " |
| ⑨ | 防火ダンパー | | 60kg | " |
| ⑩ | 給気ファン | | 250kg | " |
| ⑪ | 給気消音器 (55dB) | | 220kg | " |
| ⑫ | 防火ダンパー | | 100kg | " |
| ⑬ | 自動給油装置 | | 1,000kg | " |
| ⑭ | 発電機盤 | | 900kg | " |
| ⑮ | 給油用直流電源盤 | | 850kg | " |
| ⑯ | 地下燃料タンク (7000L) | | 7,440kg (満油時) | " |
| ⑰ | 給油口ボックス | | 50kg | " |

注記

1. 部は今回を示す。

2. 特記なきものは既設を示す。

3. 部はビット築造を示す。

| | | | |
|---------------|--------------------------------------|-----------|----------|
| 事業名 | 南魚沼市上水道事業 | | |
| 工事名 | 令和5年度（継続）改良第1号 野地浄水場非常用自家発電設備更新工事 | | |
| 施工地名 | 南魚沼市野地内 | | |
| 自家発電機室平面図（今回） | 縮尺 | 1/50 (A1) | |
| 図面番号 | 工期 | 着手日 | 令和 年 月 日 |
| E-8 | 竣工日 | 令和 年 月 日 | |
| 南魚沼市長 | 総務主任 | | |
| 南魚沼市長 | 総務主任 | | |