


1 階 平 面 図 S=1:50



2 階 平 面 図 S=1:50

内 部 仕 上 表					
自家発電機室			換気ファン室		
OH = 6700 FL = ±0			OH = 6700 FL = ±0		
天井	仕上	グラスウール成型板 t=50	天井	仕上	グラスウール成型板 t=25
	下地	コンクリート打放し (C)		下地	コンクリート打放し (C)
見切	壁	---	見切	壁	---
	仕上	グラスウール成型板 t=50		仕上	グラスウール成型板 t=25
	下地	コンクリート打放し (C)		下地	コンクリート打放し (C)
扉	モルタル金コテ	H=1000	扉	---	---
巾木	既設床用塗料撤去 塗床仕上げ	H=100	巾木	モルタル金コテ	H=100
床	仕上	既設床用塗料撤去 レベラー床勾配1/150 塗床仕上げ	床	仕上	モルタル金コテ表面強化剤
	下地	モルタル金コテ t=30 床用塗料		下地	無筋コンクリート
備 考	自家発電機、換気、自家発電機用給排気設備等 ブランド設備撤去後建築工事				

外 部 仕 上 表			
外 壁	コンクリート打放し (B) 下地補修防水防水保護塗材E (AW-1、SD-1 改修部)	既設複層塗材 RE アスベスト処理 (AW-1、SD-1 改修部)	
窓	コンクリート打放し (B) H=500		
笠 木	アルミ製品		

← ● → コンクリートカッター入れ 打継目地 20×20 シール  
→ ● ← コンクリートカッター入れ

建 具 表 S=1:50		
記 号	数 量	新SD-1
形 式	1	スチール両開き防音ドア T-2
使 用 箇 所	自家発電機室	
姿 図		
特 種 見 込	消音断熱メッキ鋼板 180 ドア厚 60 ロックウール充填 断熱 85	
通 用 口 子 部	ドア枠厚 70 ドア厚 35 ロックウール充填 ステンレス丁番 シリリダー本張り壁 — サムターン レバーハンドル 防音仕様	
表 面 材	DP	
ガ ラ ス		
ヒ ン ジ 丁 番	ステンレス重量用丁番 防音ドア用グレモン	
錠	シリリダー本張り壁 — サムターン	
引 手 把 手	グレモンハンドル	
ドアクローザー	戸当り	
網 戸 水 切 音 槽	ステンレス音槽	
通 要	付属品一式 防火設備	

事 業 名	南魚沼市上水道事業		
工 事 名	令和5年度 (継続) 改築第1号 鮮地浄水場非常用自家発電設備更新工事		
施工地名	南魚沼市 鮮地 地内		
更新自家発電機室平面図 仕上げ表・建具表	縮 尺	1/50 (A1)	
図面番号	工 期	着手日	令和 年 月 日
A-8	工 期	竣工日	令和 年 月 日
南 魚 沼 市 長	総 務 主任		
南 魚 沼 市 長	総 務 主任		