

配水池付帯配管詳細図(4)

S=1:30


※ NCPのフランジ仕様について、ラップロを除きネック付フランジとする。

連絡管詳細図 (JWWA7.5K)

連絡管 材料表					
No	名称	材質	規格	形状寸法	数量
1	ラップロ	NCP	7.5KF	200A	6
2	㊄ (㊄F-㊄F) 短管 (スティフナ付)	NCP	7.5KF	200A-550L	2
3	㊄ (㊄F-㊄F) 曲管	NCP	7.5KF	200A×90°-361L×361L	2
4	㊄ (㊄F-㊄F) 短管	NCP	7.5KF	200A-509L	2
5	ソフトシール仕切弁	FCD	7.5KF	200A	3
6	㊄ (㊄F-㊄F) 短管 (スティフナ付)	NCP	7.5KF	200A-800L	1
7	FRP閉閉台	FRP		200A	3
	中間ロッド	SUS		200A用 L=2785 継手込	1
	フランジ接合材料	SUS		200A ㊄F 7.5k	10
	フランジ接合材料	SUS		200A RF 7.5k	3
	配管支持金具	SUS		200A 連絡管用	2

配管支持金具標準図 S=1:10

200A 連絡管用



事業名	南魚沼市上水道事業				
工事名	令和2年度 改良第7号 上田配水池建設工事				
施工地名	南魚沼市 蟹沢新田 地内				
配水池付帯配管詳細図(4)			縮尺	図示	
図面番号 第24/61号	工期	着手日	令和	年	月 日
		竣工日	令和	年	月 日
発注者 南魚沼市長	監督員	総括主任	水道課	上村 栄二	
課長	配管	水道課	上村 優		