


配水池付帯配管詳細図(1)

S=1:30

蟹沢第2水源導水管詳細図 (JWWA7.5K)


※ NCPのフランジ仕様について、ラッパロを除きネック付フランジとする。




蟹沢第2水源導水管 材料表

No	名称	材質	規格	形状寸法	数量
1	片F (RF) 片取挿し 短管 (スチフナ付)	NCP	7.5KF	80A-850L	1
2	3F (GF-GF) T字管	NCP	7.5KF	80A-254L × 127H	1
3	ソフトシーリング仕切弁	FCD	7.5KF	80A	2
4	2F (GF-RF) 短管	NCP	7.5KF	80A-1500L	1
5	2F (GF-RF) 特殊曲管	NCP	7.5KF	80A × 90° - 256L × 156L	1
6	2F (GF-GF) 短管	NCP	7.5KF	80A-3160L	2
7	ラッパロ	NCP	7.5KF	80A	2
8	2F (GF-RF) 曲管	NCP	7.5KF	80A × 90° - 156L × 156L	1
9	FRP閉閉台	FRP		80A	2
	中間ロッド	SUS		80A用 L=3470 兼止・継手込	2
	フランジ接合材料	SUS		80A GF 7.5k	10
	配管支持金具	SUS		80A 蟹沢第2水源導水管用	1
	配管振止金具	SUS		80A 蟹沢第2水源導水管用 管芯H=850	1
	配管振止金具	SUS		80A 蟹沢第2水源導水管用 管芯H=327	1


配管支持金具標準図 S=1:10



配管振止金具標準図 S=1:15




蟹沢配水池送水管詳細図 (JWWA7.5K)



蟹沢配水池送水管 材料表

No	名称	材質	規格	形状寸法	数量
1	片F (RF) 片取挿し 短管 (スチフナ付)	NCP	7.5KF	80A-850L	2
2	2F (RF-RF) 曲管	NCP	7.5KF	80A × 90° - 156L × 156L	2
3	2F (GF-GF) 短管	NCP	7.5KF	80A-3160L	2
4	ラッパロ	NCP	7.5KF	80A	2
	フランジ接合材料	SUS		80A GF 7.5k	6
	配管振止金具	SUS		80A 蟹沢配水池送水管用 管芯H=356	2

配管振止金具標準図 S=1:15



事業名	南魚沼市上水道事業				
工事名	令和2年度 改良第7号 上田配水池建設工事				
施工地名	南魚沼市 蟹沢新田 地内				
配水池付帯配管詳細図 (1)			縮尺	図示	
図面番号 第21/61号	工期	着手日	令和	年	月 日
		竣工日	令和	年	月 日
発注者 南魚沼市長	監査員 総括 水道課 上村 栄二 主任 水道課 上村 優				
		担当者			