



配水池付帯配管詳細図(2)

S=1:30

上田調整池送水管詳細図 (JWWA7.5K)



※ NCPのフランジ仕様について、ラッパロを除きネック付フランジとする。

上田調整池送水管 材料表


No	名称	材質	規格	形状寸法	数量
1	片F (RF) 片留棒し 短管 (スチーナ付)	NCP	7.5KF	150A-752L	2
2	3F (GF-GF-GF) 特殊T字管	NCP	7.5KF	150A-194L×294L×194H	2
3	ソフトシール仕切弁	FCB	7.5KF	150A	2
4	ラッパロ	NCP	7.5KF	150A	2
5	2F 短管 (GF-RF)	NCP	7.5KF	150A-2720L	2
6	FRP開閉台	FRP		150A	2
	中間ロッド	SUS		150A用 L=3173 兼止 (H730)・継手込	2
	フランジ接合材料	SUS		150A GF 7.5k	8
	フランジ接合材料	SUS		150A RF 7.5k	2
	配管支持金具	SUS		150A 上田調整池送水管用	2
	配管振止金具	SUS		150A 上田調整池送水管用	2

配管支持金具標準図 S=1:10



150A 上田調整池送水管用

配管振止金具標準図 S=1:15

150A 上田調整池送水管用



上田高区配水管詳細図 (JWWA7.5K)




上田高区配水管 材料表

No	名称	材質	規格	形状寸法	数量
1	片F (GF) 片留棒し 短管 (スチーナ付)	NCP	7.5KF	200A-1276L	2
2	ソフトシール仕切弁	FCB	7.5KF	200A	2
3	ラッパロ	FCB	7.5KF	200A	2
4	FRP開閉台	FRP		200A	2
	中間ロッド	SUS		200A用 L=3585 兼止 (H730)・継手込	2
	フランジ接合材料	SUS		200A GF 7.5k	2
	フランジ接合材料	SUS		200A RF 7.5k	2
	配管支持金具	SUS		200A 上田高区配水管用	2

配管支持金具標準図 S=1:10

200A 上田高区配水管用



事業名	南魚沼市上水道事業				
工事名	令和2年度 改良第7号 上田配水池建設工事				
施工地名	南魚沼市 蟹沢新田 地内				
配水池付帯配管詳細図 (2)			縮尺	図示	
図面番号	第22/61号	工期	着手日	令和	年 月 日
			竣工日	令和	年 月 日
発注者	南 魚 沼 市 長	監 査 員	総括 主任	水道課 水道課	上村 栄二 上村 優
請負者		配 管			