




平面図



A-A'断面



B-B'断面



中継ポンプ仕様	
機種	着脱式水中汚水ポンプ
型式	スクリーポンプ (吸込ノズル付)
口径	φ150 mm
吐出量	2.64m <sup>3</sup> /min
全揚程	13.0 m
出力	11 KW
電源	3φ×200V×50Hz
回転速度	1500 min <sup>-1</sup>
台数	2台 (自動交互運転)

- 注 記
- ポンプ吐出配管の材質は、SUS304 (Sch20S) とする。
  - ポンプ吐出配管のフランジ規格は、JIS10Kとする。
  - 同上接合材 (ボルト、ナット) は、SUS製とする。

503 -1		六日町第6-1-1処理分区 (公共：五日町地区)									
公 共 下 水 道 事 業											
工 事 名 称		汚 水 管 渠 実 施 設 計								(第 工 区)	
地 区 名								年 度			
図 面 名 称		No. 503-1-1 マンホールポンプ機械設備図						図 面 号 数		24 25	
縮 尺		1 : 30						工 事 号 数			
設 計 所		設 計 者		監 理 者		監 査 者		施 工 者		監 査 者	
		南 魚 沼 市		南 魚 沼 市		南 魚 沼 市		南 魚 沼 市		南 魚 沼 市	