




No. 477-1-1 マンホール形式電気設備図 縮尺 図示




単線結線図



電気配線図



引込柱装柱図 S = 1 : 40



ポンプ制御盤 姿図 (参考) S = 1 : 10

壁面内容	
記号	内容
NP	ポンプ制御盤
1	電源電圧
2	NO. 1ポンプ
3	NO. 2ポンプ
4	手動 - 停 - 自動
5	NO. 1-交互 (並) - NO. 2
6	ランプテスト
7	故障復帰
V	電圧計
A	電流計
HM	運転時間計



PL内容					
NO. 1	NO. 1	NO. 1	NO. 1	異常	
運転	漏電	過熱	浸水	故障	高水位
NO. 2	NO. 2	NO. 2	NO. 2	水位計	
運転	漏電	過熱	浸水	故障	異常

壁材質	
BOX	SPCC t2.3
DOOR	SPCC t2.3

南 魚 沼 市 公 共 下 水 道									
工 事 名		汚水管渠実施設計（第 工区）							
地 区 名						年 度			
図 面 名 称		No. 477-1-1 マンホール形式電気設備図				図 番 号		24 <div>25</div>	
縮 尺		図 示				工 事 号			
課 長		係 長		照 査		設 計		写 図	
設計所						主技術者			
南 魚 沼 市									