

25追加特記事項

①公共事業労務費調査  
②工事監理方式  
③適用基準等  
④総合図  
⑤工事成績評定  
  
⑥アスベスト含有の建材  
7中間技術検査

◎協力する。  
共同監理○あり※なし  
・営繕工事電子納品要領(案)(国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕計画課監修)  
◎工事運行に17% (新潟県土木部都市局営繕課作成)  
◎作成する作成しない  
受注者は、工事成績評定の対象となる工事施工において、自ら立案し実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了までに所定の様式により提出することができる。(様式等は工事運行に17%による。)  
アスベスト含有の建材は使用しない。  
ただし、やむを得ずアスベスト含有建材を使用する場合は事前に監督員と協議を行うこと。  
低入札価格調査基準価格を下回った額で契約となった場合は、中間技術検査を1回実施する。  
検査時期については、工事現場着手前に監督員と協議すること。

1共通事項

(1)既設のバルコニー及びバルコニーは原則として使用しない。やむを得ず既設のバルコニー及びバルコニーを再利用する場合は、状態及び強度をよく確認し、十分に清掃してから使用する。  
また、引張強度の確認試験については次による。  
( )  
(2)あと施工バルコニーについては機械設備工事標準図(施工19)による。  
(3)穿孔作業には、専用ドリル、振動ドリルやハンマー等を使用し、必要埋設深さを確保するため、穿孔深さのドリルへの表示やストップ付きドリルの使用等を行う。

2重要機器用のあと施工バルコニー

(1)重要機器の耐震固定等に使用するあと施工バルコニーは金属拡張バルコニー又は接着系バルコニーとし、耐震計算にて選定を行う。  
(2)金属拡張バルコニーの仕様は、次による。  
(7)金属拡張バルコニーは、(社)日本建築あと施工バルコニー協会の金属系あと施工バルコニー品質性能判定表の性能を満足する製品とする。  
(4)金属拡張バルコニーの取り付け方法は、図示による。図示がなければ、本体打込み式とする。  
(7)金属拡張バルコニー本体の径及び埋込み深さは、図示による。  
(1)ダクト筋の種類、径及び長さは図示による。  
(3)接着系バルコニーの仕様は、次による。なお、次により施工が困難な場合は、監督員と相談すること。  
(7)接着系バルコニーは、(社)日本建築あと施工バルコニー協会の接着系あと施工バルコニー品質性能判定表の性能を満足する製品とする。  
(4)接着系バルコニーは、丸形とし、接着剤の材質及び形状の種類は図示による。  
(7)接着系バルコニーの埋込深さ及び許容引抜荷重については、機械設備工事標準図(施工19)による。  
(4)あと施工バルコニーの施工には、工事内容に相応した施工の指導を行うあと施工バルコニー技術管理士又は主任技士を置く。  
(5)あと施工バルコニー作業における技能者は、あと施工バルコニー工事の施工に関する十分な経験と技能を有する主任技士又は第1・2種あと施工バルコニー施工士とする。  
(6)あと施工バルコニーの撤去は、専用の工具を使用し、構造物に影響を与えないようにすること。

○

<表-3>用語の説明

(1)「撤去」とは、既存物を壊し取ること。  
(2)「取外し」とは、再使用を考慮して、丁寧に外すこと。  
(3)「撤去・新設」とは、既存物を撤去し、新たな物を設置すること。  
(4)「取外し・再取付」とは、既存物を取外し、同じ物を取付けること。[1-1.4.3]  
(5)「備品移動」とは、工事の施工に支障となる備品を一時的な場所に保管し、工事終了後に元の場所に戻すこと。

<表-1>設計用標準水平震度

設置場所	機器種別	「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説令和3年版」建築設備の耐震設計による			
		特定の施設(・甲類・乙類)		一般の施設(・乙類)	
		重要機器	一般機器	重要機器	一般機器
上層階	機器	2.0	1.5	1.5	1.0
屋上及び塔屋	防振支持の機器	2.0	2.0	2.0	1.5
中間階	機器	1.5	1.0	1.0	0.6
	防振支持の機器	1.5	1.5	1.5	1.0
地下・1階	機器	1.0	0.6	0.6	0.4
	防振支持の機器	1.0	1.0	1.0	0.6

重要機器：・配電盤・発電装置・直流電源装置・交流無停電電源装置  
・交換機・火災報知受信機・中央監視装置・  
上層階の定義：2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。

<表-2>あと施工アンカー

1共通事項	(1)既設のバルコニー及びバルコニーは原則として使用しない。やむを得ず既設のバルコニー及びバルコニーを再利用する場合は、状態及び強度をよく確認し、十分に清掃してから使用する。 また、引張強度の確認試験については次による。 ( ) (2)あと施工バルコニーについては機械設備工事標準図(施工19)による。 (3)穿孔作業には、専用ドリル、振動ドリルやハンマー等を使用し、必要埋設深さを確保するため、穿孔深さのドリルへの表示やストップ付きドリルの使用等を行う。
2重要機器用のあと施工バルコニー	(1)重要機器の耐震固定等に使用するあと施工バルコニーは金属拡張バルコニー又は接着系バルコニーとし、耐震計算にて選定を行う。 (2)金属拡張バルコニーの仕様は、次による。 (7)金属拡張バルコニーは、(社)日本建築あと施工バルコニー協会の金属系あと施工バルコニー品質性能判定表の性能を満足する製品とする。 (4)金属拡張バルコニーの取り付け方法は、図示による。図示がなければ、本体打込み式とする。 (7)金属拡張バルコニー本体の径及び埋込み深さは、図示による。 (1)ダクト筋の種類、径及び長さは図示による。 (3)接着系バルコニーの仕様は、次による。なお、次により施工が困難な場合は、監督員と相談すること。 (7)接着系バルコニーは、(社)日本建築あと施工バルコニー協会の接着系あと施工バルコニー品質性能判定表の性能を満足する製品とする。 (4)接着系バルコニーは、丸形とし、接着剤の材質及び形状の種類は図示による。 (7)接着系バルコニーの埋込深さ及び許容引抜荷重については、機械設備工事標準図(施工19)による。 (4)あと施工バルコニーの施工には、工事内容に相応した施工の指導を行うあと施工バルコニー技術管理士又は主任技士を置く。 (5)あと施工バルコニー作業における技能者は、あと施工バルコニー工事の施工に関する十分な経験と技能を有する主任技士又は第1・2種あと施工バルコニー施工士とする。 (6)あと施工バルコニーの撤去は、専用の工具を使用し、構造物に影響を与えないようにすること。
○	

<表-3>用語の説明

(1)「撤去」とは、既存物を壊し取ること。  
(2)「取外し」とは、再使用を考慮して、丁寧に外すこと。  
(3)「撤去・新設」とは、既存物を撤去し、新たな物を設置すること。  
(4)「取外し・再取付」とは、既存物を取外し、同じ物を取付けること。[1-1.4.3]  
(5)「備品移動」とは、工事の施工に支障となる備品を一時的な場所に保管し、工事終了後に元の場所に戻すこと。

<表-4>発生材の処理等

1.再生資材の利用

下表資材の使用に際し、再生資材を利用すること。

再生資材名	規格	使用箇所	再資源化施設名・所在地	備考

2.建設発生土の利用

盛土等に使用する発生土は、下表の工事からの建設発生土を利用すること。

発注機関	工事名	発生場所	施工会社名・連絡先	備考

3.建設発生土の搬出

工事の施工により発生する建設発生土は、下表の場所に搬出すること。

受入工事名/施設名称					
工事場所/施設所在地					
連絡先					
仮置場所の有無					
備考					

4.建設廃棄物の搬出

工事の施工により発生する廃棄物は、下表の場所に搬出するものとし積算している。

搬出する廃棄物名	金属くず	廃プラスチック類	混合廃棄物(安定品目)	蛍光灯、水銀灯ランプ	コンクリート、ブロック等
処理施設名称	新潟ガービッチ(株)	新潟ガービッチ(株)	新潟ガービッチ(株)	新潟ガービッチ(株)	新潟ガービッチ(株)
施設所在地	南魚沼市宮1713番地	南魚沼市宮1713番地	南魚沼市宮1713番地	南魚沼市宮1713番地	南魚沼市宮1713番地
連絡先	025(774)2112	025(774)2112	025(774)2112	025(774)2112	025(774)2112
備考					

上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。  
ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。  
5.建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、同法第18条に基づき再資源化等完了報告書を提出すること。  
6.自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。  
7.協議について  
建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに監督員に報告し、協議すること。

<表-5>工事区分表

注)原則○印を適用する。

ただし、複数記載してある項目についての区分はその項目を必要とする施工者に適用する。

項目		建	電	空	衛	昇			備考
躯体関係									
1.RC造(梁・壁・床)の貫通孔・開口部	貫通パイプ材及び取付け	○	○	○	○	○			
	補強を要する型枠材及び取付け	○							
	補強を要しない型枠材及び取付け	○	○	○	○	○			防火区画、防煙区画
	貫通孔・開口部の裏出し	○	○	○	○	○			防火区画、防煙区画
	貫通孔・開口部の補強	○							
パイプ・型枠の穴埋め	○	○	○	○	○				
2.S・SRC造・はり貫通口	S・SRC造貫通鋼管鋼管パイプ・補強	○							
	使用されたパイプの穴埋め	○	○	○	○	○			
	予備パイプの穴埋め	○	○	○	○	○			
3.設備機器の基礎	建築設計図に記入のあるもの	○							
	屋内の基礎(建築設計図に記入のないもの)		○	○	○				
	屋外・屋上の基礎	○							
	屋上基礎で押さえるのに支障のない軽微なもの		○	○	○				
	機器取付け用バルコニー・屋台		○	○	○				
屋内受水パイプ用の基礎	○								
仕上げ関係									
軽鉄天井・壁下地	補強を要するボードの切り込み及び下地の補強	○							
	補強を要しないボードの切り込み		○	○	○				
	開口部の裏出し		○	○	○				
電気関係									
電気配管配線	機器付属の制御盤以降の配管配線(接地線共)			○	○				二次側
	機器付属の制御盤への電源供給配管配線		○						一次側
	機器と付属操作スイッチの取付け及び導引配管配線		○	○					
その他(工事区分を特に間違えやすい項目)									
天井材の取外し再取付	各種配管配線作業用	○	△	△	△				小規模は監督員と協議
床はつり補修	各種配管配線作業用	○	△	△	△				小規模は監督員と協議
通し台、ガス台		○							
便所手洗いカウンター		○							衛生陶器は衛生設備
洗面化粧台					○				
誘導標識		○							誘導灯は電気設備
ガス漏れ警報器24時間監視					○				ガス漏れ火災警報設備は電気設備
機器納入	機器納入				○				
	取付		○						
湯沸器	機器納入				○				
運転スイッチ	取付		○						
	取付		○						
上記以外	機器納入、取付		○						

<表-6>機器取付高

機器取付高は、下表を標準とする。ただし、監督員の指示により変更することがある。

名称		測点	取付高(mm)
電力共通	取引用計器	地上・上端	※2,000
	引込開閉器	〃	※1,800
電灯	分電盤	床上・中心	※1,500(上端1,900以下)
	タンブラスイッチ(一般)	〃	※1,300
	〃(身障者用)	〃	※900～1,000
	コンセント(一般)	〃	※300
	〃(和室)	〃	※200
	〃(台上)	台上・中心	※150
	ブラケット(一般)	床上・中心	※2,100
	〃(踊場)	〃	※2,500
	〃(鏡上)	鏡端・中心	※150
	〃(浴室)	床上・中心	※天井高×0.9
	非常照明器具用遮断器	-	※1,200
	避難口誘導灯	床上・下端	※1,500以上
	廊下通路誘導灯	床上・上端	※1,000以下
	動力	壁掛型制御盤	床上・中心
手元開閉器		〃	※1,500(上端1,900以下)
操作スイッチ・押ボタン		〃	※1,300
電話	室内端子盤	床上・下端	※300
	中間端子盤	床上・中心	※1,500
	保安器箱	〃	※天井高×0.9
	壁掛位置ボックス(一般)	床上・中心	※300
〃(和室)	〃	※200	
時計	壁掛形観時計	床上・中心	※1,500(上端1,900以下)
	子時計	〃	※天井高×0.9
拡声	壁掛形スピーカー	床上・中心	※天井高×0.9
	壁付音量調整器	〃	※1,300
表示・電鈴	表示盤	床上・中心	※天井高×0.9
	壁付発信器	〃	※1,300
	ブザー・ベル	〃	※天井高×0.9
	押ボタン(一般)	〃	※1,300
〃(身障者用)	〃	900～1,000	
インターホン	壁付インターホン	床上・中心	※1,300
	身体障害者用	〃	※1,000
	壁付位置ボックス(一般)	〃	※300
	〃(和室)	〃	※200
テレビ	機器収容箱	床上・中心	※1,500
	テレビアウトレット(一般)	〃	※300
〃	〃(和室)	〃	※200
火災報知器	受信機・副受信機	床上・操作部	※800～1,500
	専用総合盤	床上・中心	〃
	発信器	〃	〃
	ベル	〃	2,300
	消火栓・表示灯	〃	※2,100
試験器	〃	※1,500	
ガス警報器	LPガス用	床上・上端	※300以内
	都市ガス用	天井面・下端	※300以内

電気設備特記仕様書(2)

Ver. 040401

TITLE

北辰小学校長寿命化改良工事

SCALE

DATE

FREE (A1版)

2023/01/31

FREE (A3版)

電気特記仕様書(2)

有限会社平澤設計

TEL 025-772-3600 FAX 025-772-7907

新潟県知事登録(ホ)3947号1級建築士201866号平澤光夫

NO

E-02