





| 自家発電機室 | | | OH = 6700 FL = ±0 |
|--------|----|---------------|----------------------|
| 天井 | 仕上 | グラスウール成型板 | t=50 |
| | 下地 | コンクリート打放し (C) | |
| 見切 | 仕上 | --- | |
| | 下地 | --- | |
| 壁 | 仕上 | グラスウール成型板 | t=50 |
| | 下地 | コンクリート打放し (C) | |
| 床 | 仕上 | モルタル金コテ | H=1000 |
| | 下地 | --- | |
| 巾木 | 仕上 | 既設床用塗料撤去 | 塗床仕上 H=100 |
| | 下地 | --- | |
| 床 | 仕上 | 既設床用塗料撤去 | レベラー |
| | 下地 | 床勾配FL+7~1/150 | 塗床仕上 |
| 備考 | 仕上 | モルタル金コテ t=30 | 床用塗料 |
| | 下地 | --- | |

◀ -コンクリートカッター入れ 打眼目地 20*20 シール

◀ -コンクリートカッター入れ



| 換気ファン室 | | | OH = 6700 FL = ±0 |
|--------|----|---------------|----------------------|
| 天井 | 仕上 | グラスウール成型板 | t=25 |
| | 下地 | コンクリート打放し (C) | |
| 見切 | 仕上 | --- | |
| | 下地 | --- | |
| 壁 | 仕上 | グラスウール成型板 | t=25 |
| | 下地 | コンクリート打放し (C) | |
| 床 | 仕上 | モルタル金コテ | H=100 |
| | 下地 | モルタル金コテ表面強化剤 | |
| 備考 | 仕上 | --- | |
| | 下地 | --- | |



| | | | |
|-------------|--------------------------------------|-----------|----------|
| 事業名 | 南魚沼市上水道事業 | | |
| 工事名 | 令和5年度（継続）改良第1号 野地浄水場非常用自家発電設備更新工事 | | |
| 施工地名 | 南魚沼市 野地 地内 | | |
| 更新自家発電機室展開図 | 縮尺 | 1/50 (A1) | |
| 図面番号 | 工期 | 着手日 | 令和 年 月 日 |
| A-14 | 工期 | 竣工日 | 令和 年 月 日 |
| 南魚沼市長 | 総務主任 | | |
| 南魚沼市長 | 総務主任 | | |