

凡　例	
	バルブ(常時開)
	バルブ(常時閉)
	逆止弁
	可トウ管
	燃料移送ポンプ
	ストレーナー
	キャップ
	レジューサー

可トウ管長サ (SUS304)

15A, 20A	25A, 32A, 40A	50A以上
300L	500L	800L

自家発配管系統図
(今回)

注記
1. 本図は今回を示す。
2. 発電機室は流用とする。

事業名	南魚沼市上水道事業		
工事名	令和5年度 (継続)改良第1号 畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事		
施工地名	南魚沼市畔地地内		
自家発配管系統図(今回)		縮尺	NONE (A1)
図面番号	E-6	工期	着手日 令和 年 月 日 竣工日 令和 年 月 日
発注者	南魚沼市長	設計者	総括 主任
設計者		配管	