

## 20 図書館・博物館・美術館

### (1) 各施設の状態（劣化状況調査の結果）

No.	施設番号	地区	施設(建物)名称	運営形態	延床面積(m <sup>2</sup> )	建築年度	構造	将来の方針	劣化状況調査の結果								調査実施予定	所管課	
									①屋上・屋根	②外壁	③内部仕上げ	④受変電設備	⑤その他電気設備	⑥空調設備	⑦その他機械設備	健全度			調査日
1	423	六日町	南魚沼市図書館	直営	2,499.80	H8	RC	存続	A	B	B	A	A	A	A	90	R2.11.30		図書センター
2	424	塩沢	鈴木牧之記念館	指定管理	980.00	H1	木造	存続	A	A	B	B	B	B	B	86	R2.11.24		社会教育課
3	425	石打	今泉記念館	指定管理	2,953.00	H2	RC	存続	C	C	B	B	B	B	B	54	R2.11.17		商工観光課
4	426	浦佐	池田記念美術館	指定管理	2,498.00	H10	RC	存続	A	A	B	B	B	B	B	86	R2.11.24		社会教育課
5	427	城内	トミオカホワイト美術館	指定管理	1,413.81	H2	S	存続	A	A	B	B	B	B	B	86	R2.11.24		社会教育課

※1施設内に別棟の建物が複数ある場合は、「建築年度」「構造」「劣化状況調査の結果」は代表的な建物について記載している

#### ■将来の方針の特記事項

適切な保全管理に努め、長寿命化を図る。使用目標年を見据え、将来的な利用見通しや管理運営コストを考慮し、更新（または、廃止・複合化等）の判断をする。

(2) 対策の内容と実施時期・費用

施設 番号	施設名称	将来の方針	対策			中期【R3～R8(2021～2026)年】の実施内容及び概算費用							長期前半【R9～R18(2027～2036)年】の実施内容及び概算費用										長期後半【R19～R28(2037～2046)年】の実施内容及び概算費用										費用合計 (千円)			
			中期	長期 前半	長期 後半	2021	2022	2023	2024	2025	2026	概算費用 (千円)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	概算費用 (千円)	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045		2046	概算費用 (千円)	
423	南魚沼市図書館	存続	改修							0																								0	70,000	
424	鈴木牧之記念館	存続	改修	改築 (方針 検討)			空調			10,504																								408,660	435,984	
425	今泉記念館	存続	改修			EV,外壁, 電灯			屋根屋上	117,449												0												0	117,449	
426	池田記念美術館	存続	改修	改修	改修	自火報警機	空調、看板	収蔵庫・展 示準備室、 不活性ガス 消火設備			15,476	屋根屋上、外 壁、空調										84,221	給排水、電灯、 変電室、昇降 機(未改修 部分)												164,901	264,599
427	トミオカホワイト美術館	存続	改修	改修			内装、エア コン、駐車 場舗装			30,048												65,145											0	95,193		